



- UWAGI :
- oprawy ośw. przeszkodowego - zastosować nie mniej niż IP 55
 - na pomoście I i VI oprawa o średniej intensywności typ B na pomoście IV oprawa niskiej intensywności typ A
 - SUMA WSZYSTKICH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH : 12

S-E
N-W



PROJEKTOWANIE EKSPERTYZY WYKONANIE ELKOL			
TEMAT: Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - opracowanie dokumentacji projektowej	BRANŻA:	INWESTOR:	NR UMOWY:
	S	Gliwice - miasto na prawach powiatu 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21	
	TREŚĆ:	PROJEKTOWAŁ:	
Plan instalacji oświetlenia przeszkodowego strony S-E/N-W	SKALA:	mgr inż. Krzysztof Kolonko upr. bud. nr 147/82	NR RYSUNKU:
	1:300	PROJEKTOWAŁ:	
	DATA:	inż. Bolesław Kusiak upr. 1115/94	
	04.2021		

E-9