

Piła, 22 listopada 2023 r.

WZP.272.64.2023.II

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.64.2023.II**

dotyczy postępowania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie

Odpowiedź:

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

Pytanie nr 2:

Jakie są obciążenia naziomu skarpy na projektowane mury oporowe?

Odpowiedź:

Minimalne obciążenie skarpy na mury oporowe wynosi 12kN/m².