



UWAGA

Kabel elektroenergetyczny układać razem we wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

| | | |
|----------------|--|--------------------------|
| Inwestor: | Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno | Data: 11.2019 |
| Obiekt: | Przyłącze kablowe nn 0,4kV do oświetlenia drogowego w m. Obora dz. 82/5, 84/1, gm. Gniezno | Skala: |
| Temat rysunku: | Schemat ideowy | Rysunek nr: E2 |
| Projektował: | mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW | |