

Tuchola, dnia 24 października 2023 r.

ZP.271.2.17.2023.AS

**PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola” – dot. cz. 1 i 2

W odpowiedzi na złożone pytanie do prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola**” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Pytanie 1.

Dotyczy studni kanalizacyjnych

a. W dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej (część rysunkowa studni) zawarto opis, iż kinety studni muszą być wyprofilowane i wyłożone wkładką PVC.

Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie jako alternatywnego rozwiązania studni z dnem wyprofilowanym z wkładką z poliuretanu (PU) odporną na ścieki sanitarne posiadającą spocznik antypoślizgowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie studni z dnem wyprofilowanym z wkładką z poliuretanu (PU) odporną na ścieki sanitarne posiadającą spocznik antypoślizgowy.

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski