

**W dniu 09.05.2022r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

1. Jakim kryterium Zamawiającego będzie kierował się przy wyborze oferty – czy będzie to cena 100% netto czy brutto?
2. Na stronie 4 dokumentu „Specyfikacja przedmiotu umowy” wyszczególnili Państwo lokalizację Kompleksów wojskowych, gdzie znajdują się obiekty objęte postępowaniem – wśród nich znajduje się adres „Kraków, ul. Skrzatów 2”. Niestety wśród plików znajdujących się w folderze „zał. 1 do SPU – zestawienie obiektów budowlanych” załącznik z obiektami zlokalizowanymi pod ww. adresem nie występuje. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy w Krakowie przy ul. Skrzatów 2 również należy dokonać przeglądów obiektów budowlanych – jeśli tak, uprzejmie proszę o podobne wyszczególnienie obiektów, jak ma to miejsce w przypadku innych lokalizacji.
3. Czy zamawiający dysponuje odpowiednią dokumentacją techniczną (w tym protokołami z czyszczenia) zestawionych urządzeń służących ochronie środowiska w „zał. 2 do SPU”? Czy przeglądu ww. urządzeń należy dokonać poprzez oględziny i na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej przez Zamawiającego?
4. Czy zamawiający wymaga wykonania pomiarów elektrycznych dla obiektów liniowych „linie elektryczne” czy objęte niniejszym postępowaniem są jedynie przeglądy podlegające na oględzinach ww. obiektów?

**Odpowiedzi jakie udzielił Zamawiający są następujące:**

Ad. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierują się kryterium cena – 100% brutto.

Ad. 2. W zał. nr 1 do SPU w wykazie obiektów – „Kraków, ul. Miedziana 20” – budynku od nr 8 do 75 (wiersz A34-A42) – 9 obiektów należy przyjąć jako obiekty „Kraków, ul. Skrzatów 2”.

Ad. 3. Co Pan rozumie poprzez stwierdzenie „odpowiednia dokumentacja techniczna”? Jednocześnie informujemy, że 35 WOG posiada dla urządzeń dokumentację techniczną – ruchową tzw. DTR, zdjęcia urządzeń, ich wymiary oraz materiały z których są wykonane. Jedynie dla kilku starych urządzeń tj. separatory tłuszczu i skrobi 35 WOG posiada zdjęcia urządzeń, ich wymiary oraz materiały z których są wykonane natomiast nie posiada DTR. Do wszystkich urządzeń 35 WOG posiada protokoły z czyszczeń.

Ad. 4. Zamawiający nie wymaga wykonania pomiarów elektrycznych dla obiektów liniowych „linie elektryczne”.