

ZP.2610.24.2023.BŻ

Ostróda, 31.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km 15+300 do km 18+300**”.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

Pytanie nr 1:

SST 04.05.00 Stabilizacja gruntu cementem. W w/w SST w pkt 1.3. jest informacja o wykonaniu warstwy wzmacniającej z materiału C5/6 o Rm 2,5 MPa - zapisy wytrzymałościowe się wykluczają. W punkcie 2.7 w tablica 4. wymagania wskazują na materiał Rm 2,5 MPa, natomiast w przekrojach normalnych warstwę wzmacniającą należy wykonać z materiału C5/6 o Rm=5 MPa. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie materiału do stabilizacji: czy to ma być materiał wg nowych zapisów C5/6 czy wg starych zapisów Rm 2,5 lub Rm=5,0

Odpowiedź:

Warstwy wzmacniające podłoża należy wykonać poprzez stabilizację gruntu cementem o parametrach wytrzymałościowych C5/6.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowa z kruszywa łamanego ma być wykonana z materiału C90/3 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że kategoria ruchu na przebudowywanym odcinku do KR3.

Odpowiedź:

Na przebudowywanym odcinku drogi należy wykonać warstwy bitumiczne dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 4:

Pozycja: Pobocza z destruktu. Grubość po uwałowaniu 10cm. Wg kosztorysu jest do frezowania 10000 m2 nawierzchni na 4 cm, dając 400 m3. Do wykonania poboczki potrzeba 450 m3 frezowiny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację skąd uzyskać dodatkowe 50 m3 destruktu ?

Odpowiedź:

Zamawiający zabezpieczy brakującą ilość destruktu, który wykonawca odbierze transportem własnym z placu wskazanego przez Zamawiającego w odl. do 50 km.

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że należy nie kalkulować nowych barier ochronnych stalowych tylko zamontować materiał z rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie szczegółu zgodnie z pozycją 55 KO wykonania ścieku z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm.

Odpowiedź:

W pozycji 55 Zamawiający uwzględnił wykonanie ścieku betonowego trójkątnego, według KPED 01.06.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie szczegółu zgodnie z pozycją 58 KO wykonania ścieku z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm.

Odpowiedź:

W pozycji 58 Zamawiający uwzględnił wykonanie ścieku betonowego skarpowego, według KPED 01.24.

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowy betonowe bez dylatacji (poz. KO nr 53,56,61) należy wykonać z betony C8/10.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowy betonowe należy wykonać z betonu C12/15.

Pytanie nr 9:

Pozycja KO nr 4. Wykonanie nasypów. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie miejsca wykonania nasypów. Prosimy także o dołączenie tabeli robót ziemnych i przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót określonych w pozycji 4 przedmiaru robót dotyczy odbudowania nasypów i poboczy wynikających ze zmiany lokalizacji istniejących rowów. Nasypy zostaną wykonane z materiału dostarczonego przez wykonawcę. Ich lokalizacja zostanie wskazana przed przystąpieniem do robót.

Pytanie nr 10:

Pozycja KO nr 5. Wykonanie wykopów. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie miejsca wykonania wykopów. Prosimy także o dołączenie tabeli robót ziemnych i przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót określonych w pozycji 4 przedmiaru robót dotyczy zdjęcia warstwy humusu i odtworzenia przekroju pasa drogowego wynikającego ze zmiany lokalizacji istniejących rowów. Ich lokalizacja zostanie wskazana przed przystąpieniem do robót.

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie SST 01.03.06.

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Odpowiedź:

W załączeniu SST 01.03.06- załącznik nr 1.

Pytanie nr 12:

W decyzji środowiskowej jest informacja "Roboty budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego". Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka można wykonywać w sezonie tj. także w okresie lęgowym ptaków.

Odpowiedź:

W załączonej zmienionej decyzji środowiskowej – postanowieniu o sprostowaniu omyłki został zmieniony zapis według którego roboty budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym i można je dalej kontynuować w trakcie jego trwania.

Pytanie nr 13:

W decyzji środowiskowej jest informacja o zabezpieczeniu drzew przed uszkodzeniem mechanicznym. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji z zabezpieczeniem drzew.

Odpowiedź:

W kosztach ogólnych realizacji zadania należy uwzględnić zabezpieczenie 54 sztuk drzew, zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej.

Pytanie nr 14:

W decyzji środowiskowej jest informacja o nasadzeniach kompensacyjnych drzew o obwodzie 10-12 cm, natomiast w decyzji na wycinkę drzew jest informacja o nasadzeniach drzew o obwodzie min. 12 cm. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o jakim obwodzie drzewa należy nasadzić.

Odpowiedź:

Należy przyjąć nasadzenie drzew o obwodzie min. 12 cm, zgodnie z decyzją na wycinkę drzew.

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi, ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).