



Warszawa, dn. 24 STY. 2023

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.608.2.2022

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2022r. pani Hanny Kozłowskiej działającej na podstawie pełnomocnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Mechaniki Precyzyjnej, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w „Ekspertyzie Technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Budynki nr 2 i 5 na terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie - wrzesień 2022 r.”.

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie w budynku nr 2 i 5 na terenie instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, wymagań bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, polegających na:

1. Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej SSP ochrona całkowita;
2. Zastosowaniu na drogach ewakuacyjnych opraw oświetlenia awaryjnego z piktogramami pracującymi w trybie „ na jasno” (czas pracy awaryjnej co najmniej 1 godz.);
3. Wyposażeniu budynku w ponadnormatywną liczbę gaśnic w ilości 4kg środka gaśniczego na każde 100m<sup>2</sup>;
4. Zastosowaniu na drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego zapewniającego natężenie światła ponadnormatywnie co najmniej 2 lx na drodze ewakuacyjnej;
5. Wprowadzenia w pomieszczeniu „p.20D warsztat” zakazu przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo określonych w myśl rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

### w związku z odstąpieniem od wymagań:

1. § 68 ust. 1 w zakresie szerokości biegów i spoczników schodów;
2. § 68 ust. 1 w zakresie wysokości stopni;
3. § 242 ust. 3 w zakresie wysokości korytarza;
4. § 239 ust. 1 w zakresie szerokości drzwi;
5. § 235 ust. 2 i § 271 ust. 10 łącznie z ust. 11 w zakresie szerokości pasa ściany zewnętrznej na granicy stref pożarowych;
6. § 216 ust.1 w zakresie klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej budynku nr 5;
7. § 216 ust. 1 w zakresie klasy odporności ogniowej dachu przedsionka przy dźwigu na poziomie +3 w budynku nr 2;
8. § 239 ust. 6 w zakresie wysokości drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz budynku;

9. § 227 ust. 1 w zakresie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej w budynku nr 2;
10. § 271 ust. 1 w zakresie odległości od budynków;  
dla przypadków wskazanych w pkt. 5.3 ekspertyzy.

#### **pod warunkiem**

1. Wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w budynku objętym zakresem ekspertyzy w miejscu styku poszczególnych stref pożarowych od strony dziedzińca wewnętrznego (pomiędzy budynkiem 5 i 2 oraz pomiędzy budynkiem 5 i 1 będącym poza opracowaniem) w dodatkowe czujki dymu wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej zapewniające dodatkową formę ochrony;

#### **Uzasadnienie**

Rozpatrując wniosek wraz z załączoną ekspertyzą techniczną, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP zważył co następuje.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:

- 1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
- 2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
- 3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP przychylił się do wniosku Strony, przy czym przy wyrażaniu zgody, zgodnie z delegacją ustawową, o której mowa w punkcie 2 ww. przepisu, nałożył warunek dodatkowy.

Nałożenie rozwiązania warunkowego wynika z faktu, iż brak jego realizacji, nie daje gwarancji spełnienia warunków podstawowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym przede wszystkim w pkt 3) tj. zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe.

Wyrażając stanowisko Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nałożył warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iż rozwiązania nieuwzględniające ww. wymogów zdaniem tut. Organu nie wypełnią ustawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych jakie powinny być uwzględnione w sposób inny niż określony w przepisach zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy o ochronie przeciwpożarowej w tym przede wszystkim w odniesieniu do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie strefy pożarowe i tereny przyległe.

Zdublowanie czujek dymu w pomieszczeniach na styku stref pożarowych ma za zadanie zapewnić wyeliminowanie fałszywych alarmów poprzez koincydencję dwuczujkową (z dopuszczeniem sytuowania poszczególnych czujek na jednej pętli, linii dozorowej) jak również wczesne wykrycie zadymienia w budynku, w którym będzie przebywać znaczna ilość osób i wpłynie na poprawę warunków bezpiecznego użytkowania obiektu w tym możliwość ewakuacji w czasie ewentualnego pożaru.

Przy wyrażaniu stanowiska nie uzgodniono rozwiązania zamiennego z pkt. 7 ppkt 2 „Ekspertyzy...”, dot. podłączenia systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitorowania sygnału pożarowego KM PSP m. st. Warszawy, nie wyklucza to jednak możliwości zrealizowania tego rozwiązania w oparciu o przyjęte procedury wewnętrzne lub w związku z innymi wymaganiami właściciela bądź zarządcy budynku.

Ponadto organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;

- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno - budowlanych/przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe zagadnienia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego, w tym wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych założeń, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwiązań technicznych w zakresie projektowanych instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych, nie stanowiących zakresu odstępstwa – ich dobór powinien być realizowany w oparciu o wymagania standardów projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej;
- niniejsze rozstrzygnięcie nie stanowi podstawy do jego stosowania jako standardu dla innych obiektów;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanego dalej k.p.a. - w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tuł. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

### Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera  
Zastępca Komendanta

### Otrzymują:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej  
ul. Duchnicka 3  
01-796 Warszawa
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy

Sieć Badawcza Łukasiewicz —  
Warszawski Instytut Technologiczny

Wpłynęło

01. 02. 2023

Wpłynęło l.dz.

628

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 *ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest **Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa, zwany dalej także Organem PSP.
2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej [ochrona.danych@mazowsze.straz.pl](mailto:ochrona.danych@mazowsze.straz.pl) lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego Organu PSP w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym, którego Pan/Pani jest stroną/uczestnikiem, mającym na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążyącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora, np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentacji. Administrator przetwarza dane osobowe także w ramach współadministrowania podczas przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów publikowana jest na ich stronach internetowych i umieszczona w siedzibie Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań Organu PSP, właściwych jednostek lub urzędów, stron postępowania administracyjnego lub źródeł publicznie dostępnych.
6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane teleadresowe, identyfikacyjne oraz takie, które wynikają lub są powiązane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje właściwe zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
8. Posiada Pani/Pan, zgodnie z wskazaniami Rozporządzenia, prawo do:
  - a) żądania dostępu do treści swoich danych,
  - b) sprostowania swoich danych,
  - c) usunięcia danych,
  - d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)).
9. W przypadku danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ich podanie przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 *Rozporządzenia*.

