

UWAGI:
1. Czerpnie nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpniami ściennymi,dołączonymi do wentylacji ogólnej.
2. Lamele czerpni drewniane za pomocą skrzwnków obrotowych typu zamknięć otwór.
3. Wyrzutnie powietrza powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 50 cm nad posadzką.
4. Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5. Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C37	- czerpnia ścienna dołączona z skrzwnikiem
S37	- skrzwnik obrotowy typu zamknięć/otwór - (powierzchnia przepustnicy do 2 m²)
W37	- wentylator osiowy ścienny
R23	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

Obiekt/przedmiot: BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5 NA TERENIE GŁAŚCINY I BARI, W ŻELEZNEJ			
Inwestor: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa			
Jedna Jednostka Projektowa: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu Zalesie Głaściańskie ul. Orkana 4, 32-310 Klucze			
jednostka wykonująca: Klucze	obiekt budowlany: Dzieje Zakładowe	branża: PROJEKT Budowlany	status dokum.: KS/S
projektant: mgr inż. Piotr Wrzosiński		nr upr.DOS/1752/POOS/11	
		nr upr.DOS/1752/POOS/11	
sprawdzający: mgr inż. Kamil Różycki		nr upr.DOS/1752/POOS/11	
		nr upr.DOS/1752/POOS/11	
jednostka projektowa: wasiński - projekt Biuro Projektowe Sp. z o.o. ul. Ciepła 5/7, 00-805 Warszawa tel. 606 195 812		tytuł rysunku: magazyn nr 5 rzut wentylacji parter	
		data: grudzień 2020	skala: 1:50	arkusz nr: 11