

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej ocieplić czerpkami ściennymi,izolującymi do wentylacji ogólnej.
2. Lamele czerpni sterowane za pomocą siłowników obrotowych typu zamknij/otwórz.
3. Kanał nawiewny montować powiertko do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4. Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5. Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C 1	- czerpnia ścienna izolacyjna z siłownikiem
S 1	- siłownik obrotowy typu zamknij/otwórz. (powierzchnia przepustnicy do 2 m²)
W 1	- wentylator osiowy ścienny
R 1	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

TYTUŁ:	BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5 NA TERENIE SKŁADNICY BARI W ZALESIU		
Inwestor:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa		
Miejsce budowy i adres inwestycji:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu Zalesie Gościszewskie ul. Orłowo 4, 32-310 Klucze		
projektów wzorcowych: Klucze	5006 Warszawska 1	TYTUŁ: RZUT PARTERU	Arkusz dziesiąty: 4/5
projektował: mgr inż. Piotr Wasiński		nr uprawnień budowlanych: upoważnienie Nr 1/2/2020 z dnia 02.01.2020 r.	
sprawdził: mgr inż. Kamil Rdzycki		nr uprawnień budowlanych: upoważnienie Nr 1/2/2020 z dnia 02.01.2020 r.	
jednostka projektowa:	wasiński-projekt ul. Ks. Kordeckiego 20/4 42-200 Częstochowa Tel. 34 366 44 00	Obiekt budowlany:	magazyn nr 2 ul. Kordeckiego, Częstochowa
		Data: grudzień 2020	Skala: 1:50	Arkusz nr: 5