

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpnią z siatką dla wentylacji ogólnej.
2. Samoregulacja nawiewne za pomocą skrzynek obrotowych typu zamkniętej.
3.Dół otworu nawiewu powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4.Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5.Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

CZ	- czerpnia ścienna żaluzjowa z siatką
SO	- skrzynki obrotowe typu zamkniętej/otwarte /powierzchnia przepustnicy do 2 m²/
WZ	- wentylator osiowy ścienny
RT	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

Zadanie zaprojektowania:

BUDOWA
INSTALACJI WENTYFLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5
NA TERENIE OBIEKTÓW 1-8,41 W ZALESIU

Inwestor:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Jedna dokumentacja projektowa:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu
Zalesie Górzyńskie ul. Dębowa 4, 32-310 Klucze

autorzy projektu: Klucze	imię i nazwisko: Oskar Sokołowski	branża: projekt budowlany	nr arkusza: 45/5
projektant: mgr inż. Piotr Wojciński		nr wpisu do rejestru projektantów posiadających uprawnienia budowlane: nr ewid. 0011/7/2/2/0/0/1	
sprawdzający: mgr inż. Kamil Rżączki		nr wpisu do rejestru projektantów posiadających uprawnienia budowlane: nr ewid. 0011/7/2/2/0/0/1	
adresowo projektowa: wasiński - projekt ul. Kościuszki 2 Ostrów Wielkopolski tel. 601 100 212		tytuł rysunku: **wstępnie w 5** rzut kondygnacji 2 piwnicy	
		data: grudzień 2020	skala: 1:50	arkusz nr: 9