

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czasopismami kolennymi,blaszkowymi do wentylacji ogólnej.
2. Lamele czerpni sterowane za pomocą siłowników obrotowych typu zamknij/ otwórz.
3. Wentylatory umieścić powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4.Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5.Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C31	- czerpnia ścienna żaluzjowa z siłownikiem
S31	- stownik obrotowy typu zamknij/otwórz (sposób/ilość przepustnicy do 2 m²)
W31	- wentylator osiowy ścienny
R19	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

nazwa opracowania:	BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5 NA TERENIE GARNIZONU S.M.BT. W ZALESIU		
inwestor:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul.Grażyńskiego 43, 43-544 Mysłowice		
adres obiektu budowlanego:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu Gdańsk Gościnieckie ul. Orłowica 4, 32-310 Klucze		
autor/projektant: Klucze	data opracowania: Czerwiec 2020	rodzaj: projekt budowlany	skala: dowolna A3/5
projektant: mgr inż. Piotr Wojsiński		nr upr.:DOŚ/7752/POOS/11	
sprawdzający: mgr inż. Kamil Różycki		nr upr.:OPO/7752/POOS/16	
		nr upr.:OPO/7752/POOS/16	
jednostka projektowa:	wasiński - projekt	rysunek nr/ tytuł: magazyn nr 6 rzut poziomy,przekrój poprzeczny	
	43-544 Mysłowice, ul. Grażyńskiego 43 tel. 668 199 812	data: grudzień 2020	skala: 1:50
		format: A3	strona: 10