

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpniami ściennymi (dołączyć do wentylacji ogólnej).
2. Ustalić czerpnię deroważe za pomocą otworków obrotowych o powierzchni 2 m².
3.Dla otwory nawiewu powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4.Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5.Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C22	- czerpnia ścienna (dołączona z otworkiem
S22	- siłownik obrotowy typu zamknij/otwórz (powierzchnia przepustnicy do 2 m²)
W23	- wentylator osiowy ścienny
R14	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

Nazwa opracowania: **BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5 NA TERENIE SKŁADNICY 2-8-85 W ZAGŁĘBIU**			
Inwestor: **Krajowa Agencja Rezerw Strategicznych** ul.Chałubińskiego 10, 00-884 Warszawa			
Jedna składnia, tryb przedmiaru: **Krajowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zdesław** Zdesław Dąbrowiska 1, Gminna 4, 32-310 Klucze			
autorzy projektu: mgr inż. Kluczyk	obiekt budowlany: Obiekt budowlany	projekt budowlany	arkusz obiektu: 4/5
projektant: mgr inż. Piotr Wrzosiński	**nr upr.200/78/POM/K/71**		
sprawdzający: mgr inż. Kamil Różycki	**nr upr.200/188/POM/K/78**		
pieczątka projektowa: wasińskij - projekt ul. Kościuszki 15/2 32-300 Olkusz tel. 032 6432	kopia nr/liczba:	**magazyn nr 3** - rzut konstrukcji płaska	
	skala: gruzień 2010	1:50	arkusz nr: 7