

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpniami ściennymi (zabezpieczenie do wentylacji ogólnej).
2. Wentylatory montować pionowo za pomocą dławników obrotowych typu zamknij/otwórz.
3. Dół otworu nawiewu powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4. Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5. Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C16	- czerpnia ścienna zabudowa z dławikiem
S16	- dławik obrotowy typu zamknij/otwórz, zpowierzchnia przepustnicy do 2 m²
W17	- wentylator osiowy ścienny
R12	- elektroniczny regulator prędkości obrotowej

branża specyfikacji:	**BUDOWA** **INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5** NA TERENIE SZKOŁY PAŃSKIEJ 2-4-81 W ZALESIU		
inwestor:	**Krajowa Agencja Rezerw Strategicznych** ul.Kolejowa 45, 05-084 Mroków		
adres obiektu budowlanego:	**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu** działki Zalesiowska 1, Cyfrowa 4, 32-310 Klucze		
autorzy projektu:	mgr inż. Piotr Wrzosiński mgr inż. Kamil Różycki	obiekt budowlany: branża: sanitarna faza: projekt budowlany	skala: rzeczywista 45/5
sprawdzający:	mgr inż. Kamil Różycki	**w zał.UDT/2/2/2/2/1/1** uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
zatwierdzający:		**w zał.UDT/2/2/2/2/1/1** uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
pieczątka projektowa:	wasiński - projekt ul. Kolejowa 45 05-084 Mroków tel. 0-22 789 67 12 NIP 526-174-32-12	data opracowania: grudzień 2010	**Magazyn nr 3** - rzut kondygnacji parteru skala: 1:50 arkusz nr: **6**