

UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpniami ściennymi,żaluzjowymi do wentylacji ogólnej.
2. Lamele czerpni sterowane za pomocą siłowników obrotowych typu zamknij/ otwórz.
3.Dół otworu nawiewu powietrza do pomieszczenia minimalnie na poziomie 30 cm nad posadzką.
4.Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5.Wentylatory umieścić na wysokości min. 2.5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

C 5	- czerpnia ścienna żaluzjowa z siłownikiem
S 5	- siłownik obrotowy typu zamknij/otwórz /powierzchnia przepustnicy do 2 m²/
W 5	- wentylator osiowy ścienny
R 5	- elektroniczny regulator

nazwa opracowania:	**BUDOWA** **INSTALACJI WENTYLACJI MECHNICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 i 5** NA TERENIE SKŁADNICY RARS W ŻALESIU		
inwestor:	**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych** ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa		
adres obiektu budowlanego:	**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Żalesiu** Żalesie Golczowskie ul. Główna 4; 32-310 Klucze		
jednostka ewidencyjna: Klucze	obręb ewidencyjny: 0006 Jaroszowiec	stadium: projekt budowlany	wykaz działek: 45/5
projektant: mgr inż. Piotr Wasiński	**nr upr.LOD/1715/POOS/11** Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
sprawdzający: mgr inż. Kamil Różycki	**nr upr.LOD/0468/POOS/06** Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
jednostka projektowa:	wasiński-projekt ul.Kościelna 14/28 97-300 Piotrków Tryb. wasinski-projekt@op.pl **tel. 502 179 612**	tytuł rysunku: **magazyn nr 1** - rzut kondygnacji parteru	
		data: grudzień 2020	skala: 1:100	numer rys. **3**