


UWAGI:
1. Kanały nawiewne od strony zewnętrznej osłonić czerpniami ściennymi,dołączyć do wentylacji ogólnej.
2. Lamele czerpni sterowane za pomocą siłowników obrotowych typu zamknięć ciśnie.
3. Lamele wyrzutni powietrza do pomieszczenia minimalnie na podstawie 30 cm nad posadzką.
4. Otwór nawiewu od strony wewnętrznej osłonić siatką stalową.
5. Wentylatory umieścić na wysokości min. 2,5 m nad posadzką.

OZNACZENIA:

| | |
|---|---|
| C.... | - czerpnia ścienna łączjowa z siłownikiem |
| S.... | - siłownik obrotowy typu zamknięć/ręcz. /powietrzna przepustnica do 2 m² |
| W.... | - wentylator osiowy ścienny |
| R.... | - elektroniczny regulator prędkości obrotowej |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TYTUŁ OPRACOWANIA: **BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5** NA TERENIE SKŁADNICY R.RAFS W ZALESIU | | | |
| Inwestor: **Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych** ul.Oboźna 4/6, 00-348 Warszawa | | | |
| Jedna składnica Terenowa: **Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zdrowiu** Zakład Gościnnego ul. Gdańska 4, 32-310 Klucze | | | |
| jednostka projektowa: Klucze | obiekt budowlany: DOM JAROSŁAWA | branża: PROJEKT BUDOWLANY | skala: 1:50 | 45/5 |
| projektant: mgr inż. Piotr Wrasiński | | nr upr.208/178/POOS/11 | | |
| | | podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane | | |
| sprawdzający: mgr inż. Kamil Rdzycki | | nr upr.230/386/POOS/96 | | |
| | | podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane | | |
| jednostka projektowa: wasiński - projekt ul. Ogrodowa 7/1 62-200 Gniezno Tel. 61 426 19 63 | | tytuł rysunku: **magazyn nr 4** rzut kondygnacji piwnicy | | |
| | | data: grudzień 2020 | skala: 1:50 | arkusz nr: **8** |