



## URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo  
ul. Jarocińska 1  
tel. (62) 747 41 02; 740 80 02  
tel./fax (62) 747 31 02

[www.jaraczewo.eu](http://www.jaraczewo.eu)  
[ug@jaraczewo.eu](mailto:ug@jaraczewo.eu)

Jaraczewo, dnia 07.11.2024 r.

P-zp.271.01.15.2024

### WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 PZP (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) pn: „Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie”

#### I WYJAŚNIENIA DO SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)- dalej „PZP”, uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

#### Pytanie nr 1

Czy Inwestor posiada uzgodnienia z właścicielem linii wysokiego napięcia, która przebiega nad przebudowywaną drogą? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie posiada uzgodnienia z właścicielem linii wysokiego napięcia, która przebiega nad przebudowywaną drogą. Kwestia uzgodnień i opinii leży w gestii Zamawiającego.

## Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w następującej kwestii:

- W kosztorysie, Lp.15 wskazano wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC8W, co jest niezgodne z obowiązującą nomenklaturą techniczną. Aktualne wytyczne nie przewidują wymagań dla takiej mieszanki, a najmniejszym dopuszczalnym uziarnieniem na warstwę wiążącą / wyrównawczą jest AC11W. Prosimy zatem o potwierdzenie, że w podanym wyżej zakresie robót należy zastosować AC11W lub warunkowo, z uwagi na średnią grubość warstwy 3cm, mieszankę dedykowaną dla warstwy ścieralnej, tj. AC8S

## Odpowiedź nr 2

W podanym zakresie robót należy zastosować mieszankę AC11W.

## II ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 PZP, Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ. Przedłużeniu ulega również termin składania ofert do dnia 14 listopada 2024 r. godz. 09:00 oraz a termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 listopada 2024 r. godz. 09:15, a także termin związania ofertą do dnia 13 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza również stosowne zmiany w treści SWZ:

- **Dział XVII:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem, w którym upływa termin składania ofert”

zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem, w którym upływa termin składania ofert.”

- **Dział XVIII**

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/996699> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 08.11.2024 r. do godziny 09:00.”

zastępuje się następującym:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo  
ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo tel. +48 62 747 41 02 fax +48 62 747 31 02 ug@jaraczewo.pl

J.W.

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/996699> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.11.2024 r. do godziny 09:00.”

- Dział XIX

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.11.2024 r. godz. 9:15”

zastępuje się następującym:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.11.2024 r. godz. 9:15”

Dodatkowo Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania do SWZ przekaże w późniejszym terminie.

**Zaktualizowana SWZ stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia**