

Płock, dnia 17 grudnia 2021 roku

Nasz znak: **TRNN.5117.000132.2021**

Wasz znak: **PR.7013.2.2021**

Wójt Gminy Kwidzyn
Ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Dotyczy: projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z rurociągiem naftowym i linią światłowodową PERN S.A. (sieci istniejące i projektowane) w m. Kamionka gm. Kwidzyn.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, że uzgadniamy powyższy projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości min. 10 m od osi rurociągu) oraz w bliskości linii światłowodowej PERN S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Północnego – P. Kazimierz Tarasiuk tel. 608 355 303.
2. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela PERN S.A. (dane powyżej) usytuowanie w terenie oraz głębokość ułożenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
3. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
4. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.
5. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsc kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

verte



Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami IR- tel. 784 020 047.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna
- profil kolizji

Do wiadomości:

1. ERP
2. TRNN a/a IK