

Bydgoszcz, 08.07.2019r.

WIM.271.2.55.2019

**Dotyczy:** zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie toru do jazdy na rolkach i rowerach na terenie pomiędzy ul. Gniewkowską, Płowiecką i Cmentarną w Bydgoszczy w ramach zadania Miasta pn. „Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęło 1 pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

*Czy istnieje możliwość zamiany warstwy z KŁSM na kruszywo z recyklingu betonowego ?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, w uzgodnieniu z autorem projektu informuje, że wyraża zgodę na zmianę warstwy z KŚLM na kruszywo z recyklingu betonowego bez domieszek ceglanych i innych, reszta parametrów warstwy powinna być zgodna z projektem budowlanym i dokumentacją przetargową.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirko Wągodziński

INSPEKTOR  
Janek  
Janina Jasiak