

W związku z pytaniem:

„Dzień dobry.

Blacha trapezowa ułożona dodatkowo na dachu to ciężar ok 10 kg/m².

Jeśli konstrukcja dachu jest stalowa - taka dodatkowa masa stanowi pewien całkiem nie mały wzrost obciążeń.

Trzeba przeanalizować, czy konstrukcja dachu o rozpiętości ponad 20 m będzie posiadała wystarczającą nośność? Co w sytuacji, gdy konieczne będzie wzmocnienie konstrukcji dachu? Projektant ma wykonać projekt wzmocnienia?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.

Jeśli projektant ma uwzględnić kwestię wzmocnienia, uprzejmie proszę o wydłużenie terminu wykonania do dnia 20.12.2023”

Informuję i wyjaśniam:

1.Odnośnie konstrukcji dachu hali sportowej informuję , iż jest to konstrukcja z dźwigarów drewnianych klejonych

2.Odnośnie przedłużenia terminu wykonania dokumentacji i zatwierdzenia we właściwym Urzędzie (gdy zajdzie taka konieczność) to nie przewidujemy przedłużenia terminu do dnia 20.12.2023r.

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY I ZDROWIA
11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1
tel. 89 514 83 46
NIP: 7392791418

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCZEWIE

BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

STARSZY SPECJALISTA


mgr inż. Andrzej Juszczyk