



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z o.o.
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

Nr. Dz

Ulanów, 30.05.2022

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.o.
37-410 Ulanów, ul. Lipnik 1
tel. 15 876 30 77
NIP 865-21-43-735, REGON: 180768425

Warunki techniczne

Do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzyna - Wymysłów

1. Sieć kanalizacyjną wykonać z ruru PVC Ø 200 SN8 o ściance litej z uszczelkami podpartymi pierścieniami severloc.
2. Wykonać studnie rozprężną o średnicy 1000 przed studnią o rzędnych 180,41 i 177,41.
3. Studnie kanalizacyjne wykonać z kinety o wydłużonym kielichu.
4. Rura wznosząca karbowana dwuścienna Ø 400
5. Pokrywa studni teleskop typ ciężki 40T
6. Wykonać protokół z próby szczelności przy obecności pracowników ZUK Sp. Z o.o.
7. Wykonać przepompownię:
 - Średnica 1600,
 - Pompy o mocy 5,5 kW, obroty powyżej 2800 obr./min., wirnik typ: WORTOX,
 - Kolano stopowe przykręcane na 4 mocowania,
 - Pompownia powinna być wyposażona w 2 pompy,
 - Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,
 - Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej – szczelna,
 - Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej z wkładem węglowym ,
 - Ruruociąg w przepompowni 80,
 - Prowadnice - grubość ścianki 2 mm,
 - Łańcuchy – grubość ogniwa 3mm (drobne ogniwa),
 - Pompownia powinna być wyposażona w kosz na skratki,
 - Żuraw do wyciągania pomp z podwójnymi wyciągarkami o udźwigu do 300 kg,



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z o.o
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

- Dno przepompowni ze skosami
- Wszystkie elementy przepompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej łącznie ze śrubami i kołnierzami,
- Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono + furtka o szerokości 1m. Na całej powierzchni przepompowni ułożyć kostkę brukową 6 cm. Utwardzić dojazd do drogi.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Grzymacz