

OP.271.21.2024

**WYJAŚNIENIA 5
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego oraz budynku stodoły na budynek usługowy „Centrum społeczne wsi Pawłów – STODOŁA”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wplynęły zapytania do treści SWZ.

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej występuje rozbieżny opis dotyczący stolarki drzwiowej, np.:

A) zg. z STWIOB – Drzwi D.1.1. – drzwi z profili stalowych izolowanych termicznie z wypełnieniem panelem z drewna naciętego na maszynie CNC w sposób imitujący listewki drewniane. Klasa antywłamaniowości RC/RC3 Wyposażenie: dwa zamki bolcowe na wkładkę patentowa, 3x bolec przeciwwyważeniowy, 3x zawias trójdzielny, próg termoochronny stalowy ocynkowany z uszczelką, ościeżnica, metalowa z uszczelką, zaślepki na ościeżnicy

B) Zgodnie z zestawieniem stolarki, rys. PT-A/9 – Drzwi te powinny być aluminiowe z imitacją drewna. Brak informacji o klasie antywłamaniowości

Podobne rozbieżności są w pozostałych pozycjach. Powielana jest informacja o profilach stalowych, a w kilku pozycjach dodatkowo podana jest klasa antywłamaniowości RC3.

Proszę o informację, które opisy są prawidłowe.

Odpowiedź:

Dla drzwi zewnętrznych proszę założyć profile/ościeżnice zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej rys PT-A/9 czyli aluminiowe. W przypadku braku dostępności takich drzwi na rynku Zamawiający dopuści zmianę z drzwi aluminiowych z okleiną wg wzoru jodełki na drzwi drewniane wg wzoru jak przedstawiono w zestawieniu stolarki. Wyposażenie drzwi powinno być zgodne z zapisami specyfikacji technicznej. Analogiczną zmianę Zamawiający zatwierdza dla drzwi wewnętrznych D2 i D7.