



**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.312.2020**  
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **kanalizacyjna  
telekomunikacyjna**

Lokalizacja obiektu	<b>Powiat miński, Mińsk Mazowiecki</b>
Wnioskodawca	<b>Bogusław Kowalczyk</b> reprezentujący(a) podmiot <b>Projektowanie i Nadzorowanie Robót w Budownictwie Bogusław Kowalczyk</b> , NIP: <b>8221026657</b> Mała 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Inwestor	<b>Miasto Mińsk Mazowiecki</b>
Projektant	<b>Ryszard Kowalczyk</b> numer uprawnień: <b>0872/97/U</b>
Członkowie zespołu projektowego	<b>Bartosz Kowalczyk</b>
Data wpływu wniosku	<b>11 września 2020 r.</b>
Data ostatniej zmiany projektu	<b>18 września 2020 r.</b>
Data zakończenia narady	<b>30 września 2020 r.</b>
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	<b>Magdalena Rawska</b> Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Orange Polska S.A.</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> Zachować normatywne odległości przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z siecią nN-0,4 kV	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Robert Drózdź</b> <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PSG Sp. z o.o. Oddział w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachód w Garwolinie</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Grzegorz Baran</b>

	<p>Stanowisko/uwagi:</p> <p><b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b></p> <p>W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul Równoległa 4a w Warszawie</p> <p>W pobliżu gazociągu prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul Równoległa 4a w Warszawie</p> <p>Przy projektowaniu i układaniu zachować normatywne odległości od sieci gazowej.</p> <p>Kable elektroenergetyczne krzyżujące się z przewodami gazowymi układać w rurach ochronnych.</p> <p>Kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową powinien być nie mniejszy niż 600, a linią kablową podziemną -nie mniejszy niż 200</p> <p>Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową telekomunikacyjną podziemną jak i linią elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2m</p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>
6	<p>Oznaczenie podmiotu:</p> <p><b>Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa</b></p>	<p>Imię i nazwisko przedstawiciela</p> <p><b>Krzysztof Arcimowicz</b></p>
	<p>Stanowisko/uwagi:</p> <p><b>Projekt zaakceptowany</b></p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>
7	<p>Oznaczenie podmiotu:</p> <p><b>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</b></p>	<p>Imię i nazwisko przedstawiciela</p> <p><b>Grzegorz Gadaj</b></p>
	<p>Stanowisko/uwagi:</p> <p><b>Projekt zaakceptowany</b></p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>
8	<p>Oznaczenie podmiotu:</p> <p><b>Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim</b></p>	<p>Imię i nazwisko przedstawiciela</p> <p><b>Arkadiusz Bogucki</b></p>
	<p>Stanowisko/uwagi:</p> <p><b>Projekt zaakceptowany</b></p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Bogusław Kowalczyk** i wniósł następujące uwagi:

Projektowana odległość kanału technologicznego od sieci telekomunikacyjnej wynosi min. 10cm.

W miejscu projektowanej zmiany odcinka trasy kanalizacji deszczowej, uzgodniony odcinek trasy podczas narady koordynacyjnej G.6630.243.2018 z dnia 13.07.2018r. przeznaczony do likwidacji. .

#### Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:

Mińsk Mazowiecki, ul. Łkowa, Dźwigowa, Rudzkiego- projekt sieci telekomunikacyjnej (kanał technologiczny) oraz kanalizacji deszczowej.

Na mapie do celów projektowych brakuje:

1. w ul. Dźwigowej (dz. 4004/21) przyłącza gazowego do działki nr 4004/23 (skrzyżowanie z projektowanym kanałem technologicznym);

2. w ul. Dźwigowej (dz. 4004/202) przyłącza gazowego i telekomunikacyjnego do działki nr 4004/172 (skrzyżowanie i zbliżenie z projektowanym kanałem technologicznym).

Projekt kanału technologicznego przebiega w zbliżeniu ok. 0,1m do przewodu wodociągowego wo160 w działce nr 4004/126.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty**  
**Magdalena Rawska**  
**Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 września 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.