

10/IS-2/02/20

Dębica, dnia 09 marzec 2020 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 2

Zamawiający **Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.** działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) , iż w postępowaniu na: **Modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap I - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 i DN 1000 ul. Kosynierów Racławickich** od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Pytanie	1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie materiałów opisanych w STWiORB pkt. 20.2 o niższym module sztywności E np. 14000 N/mm² przy jednoczesnym zachowaniu parametrów sztywności obwodowej nie mniejszym niż 4kN/m²? Materiał przeniesie wszelkie obciążenia i będzie zgodny z PN-EN 11296-4.
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów opisanych w STWiORB pkt. 20.2 o niższym module sztywności E np. 14000 N/mm ² pod warunkiem zachowania parametrów sztywności obwodowej nie mniejszym niż 4kN/m.
Pytanie	2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału opisanego w STWiORB pkt. 20.2 na materiał z filcu technicznego nasączonego żywicą poliestrową termoutwardzalną o module sztywności E np. 2100 N/mm² przy jednoczesnym zachowaniu parametru sztywności obwodowej nie mniejszym niż 4kN/m²? Materiał przeniesie wszelkie obciążenia i będzie zgodny z PN-EN 11296-4.
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału podanego w STWiORB pkt. 20.2.
Pytanie	3	Czy Zamawiający zaakceptuje referencje na 2 roboty budowlane polegające na renowacji kanalizacji w technologii rękawa utwardzanego termicznie o długości co najmniej 300 m o średnicy nie mniejszej niż DN600?
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.
Pytanie	4	Czy Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli terenu na wejście na ich posesje i wykonanie prac w rejonie studni kanalizacyjnych na trasie kanałów poddawanych renowacji?
Odpowiedź:		W 2015 roku Zamawiający zawarł umowy na wejście w teren ze wszystkimi właścicielami posesji przez które przebiega kanał poddany renowacji. Zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze umowy § 7 ust. 2 pkt.4 ppkt. a) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia zainteresowanych stron – właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej – o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Pytanie	5	Czy Wykonawca w swojej ofercie ma przewidzieć ewentualne odszkodowania dla osób prywatnych będących właścicielami działek przez które przebiegają trasy kanałów?
Odpowiedź:		Zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt. 18 Części III SIWZ – OPZ: Oferta ryczałtowa ma uwzględniać koszty wykonania robót i wyposażenia oraz wszystkie obowiązki wynikające ze Wzoru umowy, w szczególności § 7. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 13) lit. e), f), g) Wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy należy min.: e) <i>ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,</i> f) <i>szkody związane z realizacją Umowy od chwili protokolarnego przejęcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy,</i> g) <i>szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wobec osób trzecich, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.</i> Ponadto Zamawiający zgodnie z SIWZ Część III – OPZ pkt. VIII ppkt 2. w dokumentacji powykonawczej wymaga min.: n) <i>Oświadczenia/Protokoły władających daną posesją o przywróceniu stanu zastałego na posesji/drodze/terenie.</i>
Pytanie	6	Prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż zapis w SIWZ pkt. 15.1 zaczynający się od słów „Wykonawca składający ofertę na obie części...” został umieszczony przez Zamawiającego omyłkowo. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu.
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapis pkt. 15.1 Części I SIWZ - IDW. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: <i>15.1 Wykonawca składający ofertę zobligowany jest do przedłożenia wadium w formie umożliwiającej niezależny zwrot lub zatrzymanie</i>
Pytanie	7	W związku z prowadzeniem postępowania, zgodnie z ustawą PZP, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w myśl zapisów pkt (48), art. 25 pkt 3 oraz art. 27 i dalej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym uznaje integralność i autentyczność przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego, z innego państwa członkowskiego UE, w którym podpis elektroniczny jest honorowany i uznawany za kwalifikowany i zaawansowany.

Odpowiedź:	Zamawiający uzna: 1) kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim, który jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art.25 eIDAS), 2) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną opartą na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim, która jest uznawana za kwalifikowaną pieczęć elektroniczną we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art.35 eIDAS). W świetle powyższego dla oceny ważności podpisu/pieczęci Zamawiający dokona weryfikacji, czy wystawca certyfikatu podpisu/pieczęci jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania w danym kraju członkowskim, a następnie czy certyfikat podpisu/pieczęci nie został unieważniony poprzez przeglądarkę zaufanych list w UE udostępnioną przez Komisję Europejską.
------------	--

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.
Publikacja: strona internetowa Zamawiającego i platforma zakupowa.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

