



Gmina Świecie



Świecie, dnia 10 maja 2022 r.

OR-IN.271.10.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „**Budowa garażu dla OSP Przechowo**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 00139494/01 w dniu 2022-04-28.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy rury spustowe instalacji deszczowej budynku są przewidziane do montażu w istniejący kolektor deszczowy?

Odpowiedź nr 1:

Rury spustowe w dokumentacji nie są podłączone do deszczówki. Odprowadzenie wody bezpośrednio na teren inwestora identycznie jak jest to w istniejącym budynku.

z up. Burmistrza
mgr inż. Ryszard Sadowski
Kierownik Wydziału inwestycyjnego