



Nr postępowania **ZP.271.8.2024**
GMINA BĘDZINO, 76-037 Będzino 19

Będzino, dnia 26.07.2024 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Gminie Będzino”.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 5

PYTANIE nr 15:

Proszę o doprecyzowanie wyposażenia pomieszczenia nr 1/51. W formularzu cenowym (zał. 2) i OPZ podano głębokość regałów min. 60 cm - co będzie skutkowało brakiem możliwości wejścia do pomieszczenia, gdy zamontowane będą drzwi o szerokości w świetle przejścia '90' (proj. techniczny) lub utrudnione, gdy będą to drzwi o szerokości w świetle '80' jak na rysunku w OPZ.

Odpowiedź:

W pom. 1/51 Zamawiający dopuszcza zamontowanie regałów o głębokości 45-55 cm.

WÓJT
Sylwia Halama



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUXDOWY