



Gorzów Wlkp., 20.04.2021r.

Znak: ZWTP /0150 /21

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I /LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomości położonej w m. Chwałęcice, działki nr 54/6, 54/9, 54/15, 54/3, 54/16, gm. Kłodawa.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie: **GMINA KŁODAWA, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa.**

Adres do korespondencji: **j.w**

Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej ustala się następujące możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

1. Wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej:

sieć kanalizacji sanitarnej: **Ø 200 mm PCV w Dębowej,**

rzędne studni przewidzianej do włączenia: **53,06/51,05;**

sieć kanalizacji sanitarnej **Ø 200 mm PCV w ul. Leśnej,**

rzędne studni przewidzianej do włączenia : **52,91/50,83.**

2. Potwierdzenie lub ustalenie dostawy wnioskowanej ilości wody dostarczanej do nieruchomości i /lub odbioru wnioskowanej ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość:

odbior ścieków bytowych w ilości: **12x0,4= 4,8 m³/d,** zgodnie z wnioskiem.

UWAGA: Rozliczenie za odprowadzenie ścieków z poszczególnych działek będzie odbywać się na podstawie urządzenia pomiarowego zabudowanego na przyłączy kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie normy lub zgodnie z zapisami zawartymi w indywidualnych umowach.

3. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy projektować i wykonywać zgodnie z Wytycznymi do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajdują się na stronie internetowej <http://www.pwik.gorzow.pl/> w zakładce Biuro Obsługi Klienta oraz są dostępne w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.

4. Należy sporządzić plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z późn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzględniający niniejsze Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

5. Budowa przyłączy wodociągowego i /lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2, z zastrzeżeniem pkt. 1a, ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 wraz z późn. zm.) podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. Przed włączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy udać się do Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy przyłączeniowej, która reguluje warunki i termin włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierza.

7. Po wybudowaniu przyłącza/y należy je zgłosić do odbioru w Biurze Obsługi Klienta. Odbiór przyłącza odbywa się w miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przy odbiorze przyłącza należy okazać mapę powykonawczą lub szkic geodezyjny wykonanego przyłącza oraz plan sytuacyjny, o którym mowa w pkt. 5 niniejszych Warunków.

8. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.

9. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.

10. Biuro Obsługi Klienta PWiK Sp. z o. o., ul. Śląska 95, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 733-55-40 do 42.

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

**KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU**

mgr inż. Tomasz Czornak

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Członek Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Surdacki

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WŁKP.
 Spółka z o.o., 66-400 GORZÓW WLKP. (1)
 ul. Kosynierów Gdynskich 47
 tel. cent. 957285956, fax 957285955
 sekret. 957285956, tel. 59-011-04-27
 REGON 210511028, NIP 599-000055358
 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS 000022043
 Kapitał Zakładowy: 217.150.000 zł, LUD 000022043

**WYMAGANE STUDNIE
 RELIZYJNE**
 Specjalista ds. technicznych
 Grażyna Cedrepuńska
 GORZÓW WLKP. 20.04.2021r.

Kanalizacja Chwałęcice
 dz. 54/11; 466; 465
 koncepcja trasy
 Skala 1:500

