

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 30.10.2024 roku

FZP.IV-241/97/24/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania pod hasłem: „PRZEGLĄD ZASILACZA UPS ORAZ WYMIANA BATERII”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie obecnie zainstalowanych akumulatorów oraz miejsce mątażu ( stojak bateryjny lub szafa bateryjna ) ewentualnie proszę o zdjęcie zainstalowanego zestawu bateryjnego.

**Odpowiedź: Obecnie zainstalowane – typ Baterie 12V/120Ah - 48 sztuk. Miejsce montażu – stojak bateryjny.**