



Grodzisk Mazowiecki, dn. 12.03.2024 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34 wew. 250
e-mail: zamowienia@grodzisk.pl

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZP.271.23.2024

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 wraz z modyfikacją treści SWZ nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Forsycji w Grodzisku Mazowieckim”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania i dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

1. Czy trawniki należy wykonać z humusu miejscowego – wcześniej zdjętego z terenu budowy?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że trawniki należy wykonać z humusu miejscowego.

2. Czy pielęgnacja trawników jest do odbioru końcowego inwestycji?

Odp.: Zamawiający informuje, że trawniki podlegają gwarancji do pierwszego koszenia.

3. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?- prosimy o załączenie.

Odp.: Zamawiający informuje, że wystąpił o pozwolenie na wycinkę drzew.

4. Prosimy o podanie nazwy, parametrów, itp. drzew do posadzenia.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać nasadzenia kompensacyjne drzew: brzoza, jesion lub lipa o obwodzie 16-18 cm.

5. Jaki jest okres pielęgnacji na posadzone drzewa?

Odp.: Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji na posadzone drzewa wynosi 24 miesiące.

6. Prosimy o załączenie inwentaryzacji zieleni.
Odp.: Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej mapę drzew do wycinki. (załącznik nr 1)
7. Prosimy o wskazanie, które drzewa należy przyciąć, bo kolidują z trasą drogi?
Odp.: Zamawiający informuje, że decyzja o przycięciu drzew zostanie podjęta na etapie robót drogowych.
8. Czy należy ustawić obrzeże betonowe 8x30cm czy 8x20cm?
Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem należy zastosować obrzeża betonowe 8x30 cm.
9. Czy warstwa mrozoochronna pod zjazdami ma mieć grubość 20cm czy 10cm?
Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać grubość 10 cm zgodnie z przedmiarem.
10. Czy do wykonania podbudowy jezdni, zjazdów i pobocza należy wykorzystać tłuczeń z rozbiórki drogi?
Odp.: Zamawiający informuje, że tłuczeń z rozbiórki drogi można wykorzystać tylko do wykonania pobocza.
11. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w przetargu dotyczącego osób – posiadanie kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych powyżej 2 lat?
Odp.: Zamawiający informuje, że kwestia uznania spełnienia warunków nastąpi na etapie badania ofert.
12. Czy warstwę stabilizacji cementem należy wykonać jako gotową mieszankę dowiezioną z betoniarni?
Odp.: Zamawiający potwierdza, że warstwę stabilizacji cementem należy wykonać jako gotową mieszankę dowiezioną z betoniarni.
13. Prosimy o potwierdzenie, że należy stosować kostkę tzw. „przemysłową” typu Holland lub Behaton.
Odp.: Należy zastosować materiał zgodny z dokumentacją wykonawczą oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę warstwę tłucznia betonowego?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie na podbudowę warstwę tłucznia betonowego.
15. Jaką technologią ma być wykonane oznakowanie poziome jezdni?
Odp.: Grubowarstwowe lub zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi powiatowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 13.03.2024 r. na dzień 18.03.2024 r.

Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/892935> do dnia 13.03.2024 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 12:30

Wprowadza się zapis:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/892935> do dnia 18.03.2024 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 12:30

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” ust. 1, t.j.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadza się zapis:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego