Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	Z.40600.1169.2023
Jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny	Stare Miasto
Obręb ewidencyjny	301011_2
Działka ewidencyjna	Stare Miasto
Skala mapy	0014
Numer zasięg mapy	Stare Miasto
Nazwa układu współrzędnych	1:500
Układ wysokości	6.172.32.04.4 i 6.172.32.09.2
Opis granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	2000/6
Informacje o aktualizacji gruntowych map wraz z wykazem zmian w ewidencji gruntów i budynków i granic przedmiotowej inwestycji	Kronstadt 60
Data sporządzenia mapy	--- --- ---
	05.04.2023

Mapa do celów projektowych została wykonana na podkładzie mapy zasadniczej zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 w układzie PUWG 2000

mgr inż. Michał Sośnicki
uprawnienia nr 9018
62-500 Konin, ul. Staszica 1/18
tel. 63 244 22 39, kom. 606 688 732
Pobiedziska, dn. 05.04.2023
(miejscowość i data)

Nie wyłącza pozostałego w terenie stanu rzeczy ze względu na niedokładność mapy zasadniczej, podstawowych osnów dla tych granic oraz do inwentaryzacji lub pod inną mapę w instytucjach branżowych.

Potwierdzam, że niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o prawidłowo wykonane pomiary, których rezultaty zostały oparte technicznej poprawności zweryfikowane i spełniają wymagania dokładnościowe określone w przepisach szczególnych dotyczących danego rodzaju pracy geodezyjnej.

Data: 05.04.2023 r. | mgr inż. Michał Sośnicki

Cel pracy geodezyjnej, który zrzymał zgłoszenie: Z.40600.1169.2023

Wykonawca pracy geodezyjnej: mgr inż. Michał Sośnicki, 62-500 Konin, ul. Staszica 1/18, tel. 63 244 22 39, kom. 606 688 732, Pobiedziska, dn. 05.04.2023

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozyskania informacji: Z.40600.1169.2023 z dnia 05.04.2023

Inne istotne dla pracy geodezyjnej informacje oraz nr opracowań zawodowych tkorzystnia prac: Mapa do celów projektowych nr 9018

Nr rozpoznania: Mapa do celów projektowych nr 9018

STAROSTA KONIŃSKI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-07-04
Znak sprawy: MN.405.362.2023
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady:Zofia Maślak

Za zgodność z oryginałem

inż. Zbigniew Wróblewski
upr. nr 1007/78/WŁ/2012
w zakresi sieci i instalacji elektrycznych
ul. Bolesława Śmiałego 6, 62-502 Konin

Z up. Starosty
Zofia Maślak
Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Elektronicznie podpisany przez Zofia Maślak
Data: 2023.07.05 10:27:20 +02'00'

Proj. obwód nr I z słupami 1/I - 4/I, dł. całk. 179m.

Proj. obwód nr II z słupami 1/II - 7/II, dł. całk. 326m.

Istn. złącze kablowo - pomiarowe ENERGA - OPERATOR S.A.

Proj. szafka oświetleniowa

Proj. przyłącze YAKY 4x25mm^2 o długości całkowitej 5m.

LEGENDA:

Proj. szt. 11 (nr 1/I - 4/I i 1/II - 7/II) słupy kołowo - stożkowe, rurowe, ocynkowane. Słupy o długości całkowitej 8,2m. (7m. ponad ziemią i 1,2m. wkopanie). Słupy nr 1/I - 4/I i 1/II - 6/II (10 szt.) z wysięgnikiem jednoramiennym a słup nr 7/II (1 szt.) z wysięgnikiem dwuramiennym, o wysokości 0,2m. i długości wysięgu 0,5m. oraz oprawą ledową o mocy 51W z redukcją mocy i strumienia świetlnego.

Proj. linika kablowa oświetleniowa YAKY 4x25mm^2, 1kV o długości całkowitej 505m.

UWAGA:

1. Wykopy pod kabel wykonywać mechanicznie oraz **ręcznie ze szczególną ostrożnością i uwagą** uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne a w szczególności kable elektryczne NN i gazociąg. Przy pracach ziemnych uwzględnić wytogi określone protokołem z narady koordynacyjnej Starosty Konińskiego.
2. Ze względu na szczupłość miejsca ograniczonego istniejącym uzbrojeniem, zastosować słupy stalowe do wkopania (bez betonowych fundamentów prefabrykowanych).
3. Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego a na skrzyżowaniach z wjazdami utwardzonymi, kabel osłonić rurą twardą HDPE 75, ułożoną metodą przecisku lub przewiertu.
4. Słupy końcowe nr 4/I i 7/II uziemić. Rezystancja uziemienia R<30Ω. Bednarkę Fe/Zn 25x4mm ułożyć na dnie wykopu kablowego.
5. Po wykonaniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH
"BUDOPROJEKT"
ul. B. Śmiałego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08
e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

INWESTOR	Gmina Stare Miasto 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B		
OBIEKT	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Miasto, ul. Cisowa	DATA	06/2023
ADRES	Obręb Stare Miasto, dz. geodez. nr 442/1, gm. Stare Miasto	SKALA	1:500
TREŚĆ	Plan zagospodarowania terenu	NR RYS	E/1
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski Upr. Nr GT 8346/9/1076 spec. instal. inżynieryjne w zakresie instalacje elektryczne		