

Poznań, dn. 15 grudnia 2021 r.

**INTERNET**

poprzez: platformazakupowa.pl

***Dotyczy:** postępowania na „Zadania remontowe na budynkach nr 22 i nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu”. Nr sprawy 42/z/2021*

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą”, odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie rodzaju, ilości i wielkości butli technicznych dla , których należy dostarczyć i zamontować haki?

Odpowiedź

Zamawiający ponownie odpowiada na pytanie stojak ma pomieścić:

- 2 szt. butle acetylenowe - 40 litrowe,
- 3 szt. butle tlenowe - 40 litrowe,
- 11 szt. butli propan - butan - 11 kg.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego (poprzez: platformazakupowa.pl).

Z poważaniem

**KOMENDANT**

**( - ) ppłk Bogdan KOBYLAŃSKI**