

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XI – Komplet doszczelniający i uszczelki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Komplet doszczelniający, Ø 50 mm | – 440 szt. |
| 2. Komplet doszczelniający, Ø 65 mm | – 60 szt. |
| 3. Komplet doszczelniający, Ø 80 mm | – 290 szt. |
| 4. Komplet doszczelniający, Ø 100 mm | – 180 szt. |
| 5. Komplet doszczelniający, Ø 125 mm | – 20 szt. |
| 6. Komplet doszczelniający, Ø 150 mm | – 110 szt. |
| 7. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 50 mm | – 10 szt. |
| 8. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 65 mm | – 10 szt. |
| 9. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 80 mm | – 20 szt. |
| 10. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 125 mm | – 6 szt. |
| 11. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 200 mm | – 6 szt. |
| 12. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 350 mm | – 4 szt. |

Wymagania techniczne dotyczące materiałów jw.:

1. uszczelka wykonana z gumy EPDM lub NBR z wkładką stalową;
2. śruby, nakrętki i podkładki co najmniej ze stali cynkowanej ogniowo;
3. Śruby o długości min.70 mm. i zapewniające połączenie kołnierzy dla danej średnicy;
4. każdy komplet spakowany trwale w jedną całość (np. w torebce foliowej), oznakowany trwale np. etykietą informującą o średnicy nominalnej;
5. zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;
6. oferowane produkty muszą posiadać ważny atest PZH.