

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.**

**Część XIII – Złącza zaciskowe do rur stalowych i PE:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Złącze zaciskowe typu GEBO, Ø 25 mm           | – 2 szt. |
| 2. Złącze zaciskowe typu GEBO, Ø 32 mm           | – 4 szt. |
| 3. Złącze zaciskowe typu GEBO, Ø 40 mm, gwint. w | – 2 szt. |
| 4. Złącze zaciskowe typu GEBO, Ø 40 mm, gwint. z | – 2 szt. |
| 5. Złącze zaciskowe typu GEBO, Ø 50 mm, gwint. z | – 2 szt. |

**Wymagania techniczne dotyczące złączy zaciskowych do rur stalowych i PE:**

1. zastosowanie do wody pitnej;
2. materiał: korpus i nakrętka zaciskowa: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562, pierścień zaciskowy i dociskowy – stal ocynkowana, pierścień uszczelniający – guma NBR;
3. ciśnienie: PN 10;
4. rury produkowane zgodnie z normą PN-EN 12201;
5. oznakowanie trwałe rur: materiał, ciśnienie, producent/logo, średnica i grubość ścianki, zastosowanie/przeznaczenie, data produkcji;
6. oferowane produkty muszą posiadać ważny atest PZH.