

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XVI – Materiały pomocnicze:

- | | |
|--|------------|
| 1. Taśma Denso | – 100 szt. |
| 2. Taśma ostrzegawcza czerwono-biała | – 100 szt. |
| 3. Taśma ostrzegawcza czerwona (energetyczna) | – 2 szt. |
| 4. Taśma ostrzegawcza żółta (gazowa) | – 2 szt. |
| 5. Znak bezpieczeństwa przestrzenny oznaczenie hydrantu (3D) znak + słupek | – 10 kpl |
| 6. Rura osłonowa dwudzielna PE typu Arot, Ø 110 mm | – 6 mb |

Wymagania techniczne dotyczące taśmy antykorozyjnej typ „DENSO”:

1. taśma antykorozyjna do bezpośredniego izolowania, elastyczna;
2. wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregnacijną i zawinięta w folię;
3. wymiar taśmy minimum 20cm x 10m ± 2 cm.

Wymagania techniczne dotyczące taśmy ostrzegawczej

1. taśma wykonana z foli polietylenowej minimum 50 µm;
2. odporna na starzenie i promienie UV;
3. dobra wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie;
4. zastosowanie na terenach budowy, przy pracach drogowych w celu odgródzenia terenu i stref niebezpiecznych od osób postronnych;
5. taśma dwukolorowa – białą/czerwona, dwustronna;
6. wymiar taśmy 7cm ± 1,5 cm x 100m;
7. zgodna z normą NF P 98-465;