

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XVII – Rury i kształtki mosiężne i ocynkowane:

1. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 15 mm	–	12 mb
2. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 20 mm	–	18 mb
3. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 50 mm	–	12 mb
4. Mufa ocynk., Ø 25 mm	–	20 szt.
5. Mufa ocynk., Ø 32 mm	–	40 szt.
6. Mufa ocynk., Ø 40 mm	–	10 szt.
7. Nypel ocynk., Ø 15 mm	–	25 szt.
8. Nypel ocynk., Ø 20 mm	–	50 szt.
9. Nypel ocynk., Ø 25 mm	–	50 szt.
10. Nypel ocynk., Ø 32 mm	–	50 szt.
11. Nypel ocynk., Ø 50 mm	–	25 szt.
12. Redukcja ocynk., Ø 25/20 mm	–	150 szt.
13. Redukcja ocynk., Ø 32/25 mm	–	55 szt.
14. Redukcja ocynk., Ø 40/32 mm	–	35 szt.
15. Redukcja ocynk., Ø 50/32 mm	–	15 szt.
16. Redukcja ocynk., Ø 50/40 mm	–	10 szt.
17. Redukcja ocynk., Ø 65/50 mm	–	5 szt.
18. Kolano ocynk. Nr 6, Ø 15 mm	–	20 szt.
19. Kolano ocynk. Nr 6, Ø 25 mm	–	20 szt.
20. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 15 mm	–	20 szt.
21. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 20 mm	–	20 szt.
22. Korek ocynk., Ø 15 mm	–	10 szt.
23. Korek ocynk., Ø 20 mm	–	10 szt.
24. Korek ocynk., Ø 25 mm	–	5 szt.
25. Korek ocynk., Ø 40 mm	–	5 szt.
26. Łącznik do wodomierza L-30 mosiądz, Ø 20 mm	–	50 szt.
27. Łącznik do wodomierza mosiądz, Ø 25 mm	–	30 szt.
28. Redukcja do wodomierza DN 15 mosiądz, Ø 25/20 mm	–	2 000 szt.
29. Przedłużka do wodomierza L-30 mosiądz, Ø 20 mm	–	50 szt.
30. Uszczelka fibrowa, Ø 15 mm	–	20 000 szt.
31. Uszczelka fibrowa, Ø 20 mm	–	30 000 szt.

- | | | |
|---|---|---------|
| 32. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 20 mm | – | 60 szt. |
| 33. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 25 mm | – | 60 szt. |

Wymagania techniczne dotyczące rur jw.:

1. Wykonane ze stali ze szwem, ocynkowane, średnie w sztangach 6-cio metrowych – zgodne z normą PN-H-74200.

Wymagania techniczne dotyczące kształtek żeliwnych ocynkowanych jw.:

1. Wykonane z żeliwa ciągliwego, białego EN-GJMW-400-5, ocynkowane, gwintowane;
2. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 10242.

Wymagania techniczne dotyczące kształtek mosiężnych jw.:

1. Wykonane z mosiądzu MO58 odpowiednio zgodnie z normą PN-92/M-54901/03, PN-92/M-54901, PN-88/M54901/02.

Wymagania techniczne dotyczące uszczelek jw.:

1. Uszczelki winny spełniać parametry określone normą PN-M-54901-04: 1992.