

Tabela regulacyjna

T _{ZEWN}	T _Z	T _P	ΔP
[°C]	[°C]	[°C]	[MPa]
-18	112	65	0,28
-17	112	65	0,27
-16	111	65	0,27
-15	110	65	0,26
-14	108	64	0,26
-13	106	63	0,25
-12	103	62	0,26
-11	101	62	0,26
-10	98	61	0,27
-9	96	60	0,28
-8	94	59	0,25
-7	93	58	0,25
-6	91	58	0,24
-5	89	57	0,23
-4	87	56	0,24
-3	84	55	0,25
-2	82	54	0,25
-1	79	53	0,26
0	78	52	0,23
1	77	51	0,22
2	75	50	0,22
3	73	50	0,2
4	71	49	0,21
5	70	48	0,18
6	69	47	0,16
7	69	46	0,14
8	68	45	0,13
9	67	45	0,12
10	67	45	0,1
11	66	45	0,09
12	66	45	0,085

Stabilizacja ciśnienia na powrocie do MSC 0,52 MPa

Poza sezonem grzewczym

T _{ZEWN}	T _Z	T _P	ΔP
[°C]	[°C]	[°C]	[MPa]
> +12	66	45	0,085

KIEROWNIK
Zespołu Analiz Technicznych i Rozwoju

Zdzisław Augustyniak

24.11.2023