

Kłodzko. 07.07.2023 r.

Zamawiający:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Długopolu-Zdroju
ul. Zdrojowa 11
57-520 Długopole-Zdrój

Postępowanie o zamówienie publiczne: Wymiana instalacji grzewczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia zapytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie: Po zdemontowanych grzejnikach zostaną otwory w ścianach po uchwytach oraz rurach (widoczne będą braki tynków oraz niemalowane części ścian). Czy w zakresie robót instalacyjnych przyjąć wykonanie napraw ścian wraz z ich pomalowaniem? Czy roboty te wykona inna firma budowlana, lub inwestor we własnym zakresie?

Odpowiedź: W ofercie należy przyjąć załatwienie otworów po uchwytach oraz rurach.

Pytanie: W projekcie podano, że instalację CO należy wykonać z rur miedzianych, lecz w przedmiarze podano, że z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu. Prosimy o rozważenie w przedmiarze możliwości zmiany na system łączenia „na zacisk”. Pozwoli to na uniknięcie prowadzenia robót za pomocą ognia na obiekcie i oszczędność kosztów napraw po wykonaniu prac.

Odpowiedź: Łączenie rur należy wykonać za pomocą lutu. Prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniem.

WICEDYREKTOR ds. Wychowawczych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu Zdroju


mgr Aneta Odziemek