

Matryca sterowań pożarowych

dla rozbudowy PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA (O SZYB WINDOWY) I REMONT ZESPOŁU BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWN.: WOD.-KAN., C.O., WENT.- MECH., ELEKTRYCZNYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W POZNANIU PRZY UL. ŚWIT 34-36, NA DZ. NR EWID. 2/39, 2/38, OBRĘB ŁAZARZ, J. EWID. M. POZNAŃ

Opracował: Michał Frąckiewicz

Wersja R0 - czerwiec 2021r.

Strefa pożarowa źródło alarmu pożarowego	Numer wyjścia	UTA							
Typ sygnału		Sygnał na nadajnik do PSP	Sygnalizatory akustyczne	Wentylacja bytowa w strefie pożarowej	Kłapy odcinające na granicy strefy pożarowej	Kontrola dostępu w strefie pożarowej	Oddymianie klatki schodowej K3	Oddymianie klatki schodowej K5	Sprowadzenie windy na parter
Stan normalny bez alarmu I lub II stopnia (OTW - otwarte / ZAM – zamknięte / WYŁ - wyłączone / ZAŁ - załączone)		WYŁ	WYŁ	ZAŁ	OTW	ZAŁ	WYŁ	WYŁ	WYŁ
Stan w alarmie (OTW - otwarte / ZAM – zamknięte / WYŁ - wyłączone / ZAŁ - załączone)		ZAŁ	ZAŁ	WYŁ	ZAM	WYŁ	ZAŁ	ZAŁ	ZAŁ
Strefa pożarowa SP1	ALARM I STOPNIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Strefa pożarowa SP1	ALARM II STOPNIA	1	1	1	1	1	0	0	0
Strefa pożarowa SP2	ALARM I STOPNIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Strefa pożarowa SP2	ALARM II STOPNIA	1	1	1	1	1	0	0	0
Strefa pożarowa SP3	ALARM I STOPNIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Strefa pożarowa SP3	ALARM II STOPNIA	1	1	1	1	1	1	1	1
Strefa pożarowa SP4	ALARM I STOPNIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Strefa pożarowa SP4	ALARM II STOPNIA	1	1	1	1	1	1	1	1
Strefa pożarowa SP5	ALARM I STOPNIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Strefa pożarowa SP5	ALARM II STOPNIA	1	1	1	1	1	0	0	0

1 zadziałanie elementu wykonawczego

0 brak działania/ brak reakcji

Identyfikacja pożaru w systemie SAP	Czas T1 (30s)	Alarm SAP	Czas T2 (180s)	Alarm SAP
	Potwierdzenie T1		Skasowanie w czasie T2	
Czujka	TAK	I stopień	TAK	brak
Czujka	TAK	I stopień	NIE	II stopień
Czujka	NIE	II stopień	-	-
ROP	-	II stopień	-	-
Koincydencja Czujka + Czujka w danej strefie dymowej	-	II stopień	-	-
Koincydencja Czujka + ROP w danej strefie pożarowej	-	II stopień	-	-