

Tulisków, dnia 14 sierpnia 2024 r.

GINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tulisków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r w Tuliskowie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.11.2024

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliskowie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych przedstawia, co następuje:

Pytanie nr 1

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

1. Wg dokumentacji projektowej należy docieplić stropodach wentylowany wełną wdmuchiwaną $\lambda=0,031$ W/mK gr. 25 cm, informujemy, że taki granulat o takiej λ nie istnieje na rynku. Wskazane parametry techniczne wełny mineralnej podane w dokumentacji projektowej wskazują na wełnę mineralną w płytach. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się zastąpienie materiału wskazanego w projekcie innym materiałem (o zbliżonej wartości λ), o parametrach nie gorszych niż materiał zaprojektowany. Zamieniony materiał musi spełniać parametry określone w Audycie Energetycznym (Współczynnik przenikania ciepła U).

Burmistrz Gminy i Miasta Tulisków

/-/ Ewelina Piwońska – Kubiak