



GMINA IZABELIN

Izabelin, 05.09.2024 r.

ZP.271.21.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”), pn. **PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO NA CZĘŚCI TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HORNÓWKU.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), udziela wyjaśnień w poniższej kwestii:

- 1) Proszę o wyjaśnienie bo są rozbieżności z czego są wykonane panele ogrodzenia i na jaki kolor mają być malowane? W projekcie wykonawczym jest opisane:

„Panele Wymiar typowego panelu 2500 x 1830 mm. W skrajnych częściach i przy bramie panele o długości wynikowej. Rama panelu wykonana z profili zamkniętych 40 x 40 x min. 2 mm. Do pasa górnego i dolnego od wewnątrz, wspawać sztachety. Sztachety z profili zamkniętych 70 20 x min. 2 mm. Prześwit pomiędzy sztachetami max. 20 mm. Całość słupów ocynkowana i malowana proszkowo na kolor kremowy RAL 1014”.

A w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

„Panele Wymiar typowego panelu 2340 x 1700 mm. W skrajnych częściach i przy bramie panele o długości wynikowej. Rama panelu wykonana z profili zamkniętych 60 x 40 x min. 2 mm. Do pasa górnego i dolnego od wewnątrz, wspawać sztachety. Sztachety z blachy stalowej gr min. 2 mm. Sztachety w kształt spłaszczonej litery „Z”. Szerokość blachy po rozłożeniu 79 mm, zagięcia pod kątem 120, końcowe odcinki długości po ok. 11mm. Całość po wykonaniu ocynkowana i malowana proszkowo na kolor kremowy RAL 1014”.

Odpowiedź: Panel o wymiarze 2500 x 1700 mm. W skrajnych częściach i przy bramie panele o długości wynikowej. Rama panelu wykonana z profili zamkniętych 40 x 40 x min. 2 mm. Do pasa górnego i dolnego od wewnątrz, wspawać sztachety. Sztachety z profili zamkniętych 70 20 x min. 2 mm. Prześwit pomiędzy sztachetami max. 20 mm.

Całość słupów i paneli ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016. Wysokość ogrodzenia 180 cm. Prześwit pomiędzy panelem a gruntem 10 cm.

Zamawiający zamieszcza poprawioną dokumentację projektową i STWiOR na stronie postępowania.