

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „**Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami**” (2)

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Wymiary stolarki znajdują się na rzutach i przekrojach.

Przy dzienniku podawczym są do zamontowania jedno okno stałe z roletą antywłamaniową, drzwi przesuwne na witrynie, drzwi przesuwne montowane na ścianie i drzwi płycinowe o szerokości przejścia 90cm.

NACZELNIK

Wydziału Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

mgr inż. Robert Sieradzki

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania