

**GMINA SZUBIN**  
89-200 Szubin  
ul. Kcyńska 12

Szubin, 20.02.2023 r.

**Znak: ZP.271.3.2023**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Przebudowę dróg gminnych – ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielam następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 11.**

Dzień Dobry, Zwracam się z prośbą o weryfikację wymagań dotyczących kruszywa na podbudowę 0-31,5 oraz 31,5-63 jeśli chodzi o parametr nasiakliwość do wartości 2% oraz mrozoodporność do wartości 2 lub 4. Prośba wynika z faktu, że w Polsce żadne kruszywo nie może zagwarantować wymagań zawartych w specyfikacji jeśli chodzi o dwa powyższe parametry.

### **Odpowiedź 11.**

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie parametru nasiakliwości (WA241) i mrozoodporności (F1) określone w SST D-04.04.02a

### **Pytanie 12**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź 12**

Zamawiający potwierdza, że została udostępniona cała dokumentacja projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

### **Pytanie 13**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 13**

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zamówienia.

**Pytanie 14**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź 14**

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1. PPU Zamawiający przekaże jednorazowo teren budowy w drodze pisemnego protokołu. Wykonawca nie będzie obciążony za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 15**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

**Odpowiedź 15**

Aktualnie trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty kanalizacyjne będą skoordynowane z prowadzonymi robotami drogowymi.

**Pytanie 16**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź 16**

W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie budowlanym obowiązek usunięcia kolizji będzie ustalony indywidualnie a ewentualne koszty poniesie Zamawiający.

**Pytanie 17**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 17**

Sprawa ewentualnych robót dodatkowych będzie omawiana indywidualnie na etapie realizacji umowy zarówno pod względem ewentualnego wynagrodzenia dodatkowego jak i wydłużenia terminu. Wszelkie przewidziane zmiany umowy zostały określone w § 16 PPU.

**Pytanie 18**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

**Odpowiedź 18**

Zgodnie z postanowieniami pkt 5.4 SWZ i PPU.

**Pytanie 19**

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**Odpowiedź 19**

Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 20**

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Odpowiedź 20.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z powyższym, zamawiający informuje, że poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 21 i 22**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedź 21 i 22.**

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

**Pytanie 23**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź 23**

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 24**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)?

**Odpowiedź 24**

Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego.

**Pytanie 25**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

**Odpowiedź 25**

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU: „materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego należy dostarczyć i wbudować każdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Szubin”. Zamawiający wskaże miejsce znajdujące się w odległości maksymalnie do 20 km.

**Pytanie 26**

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź 26**

Jeden rok od daty odbioru końcowego.

**Pytanie 27**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

**Odpowiedź 27**

Nie należy ujmować pielęgnacji zieleni.

**Pytanie 28**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

**Odpowiedź 28**

Wszystkie dokumenty wymienione w SWZ pkt. 5.5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA mają taką samą ważność. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami należy wnioskować o wyjaśnienia.

**Pytanie 29**

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne.

**Odpowiedź 29**

Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie dokumentacji w wersji dwg.

**Pytanie 30**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu.

**Odpowiedź 30**

Nie dopuszcza się kruszyw z recyklingu w warstwach podbudowy zasadniczej.

**Pytanie 31**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu drogi.

**Odpowiedź 31**

Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie drogi.

**Pytanie 32**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

**Odpowiedź 32**

Wszystkie prace będą wykonywane w pasie drogowym bez konieczności ingerencji w teren prywatny.

**Pytanie 33**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

**Odpowiedź 33**

Zamawiający potwierdza, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

**Pytanie 34**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

**Odpowiedź 34**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 35**

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź 35**

Wskazane przez Zamawiającego materiały z rozbiórki stanowiąc będą jego własność. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU:

„materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego należy dostarczyć i wbudować każdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Szubin”.

**Pytanie 36**

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

**Odpowiedź 36**

Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów brukarskich i dostarczenia ich na stadion miejski przy ul. Jana Pawła II w Szubinie.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

**Burmistrz Szubina**  
/-/  
**Mariusz Piotrkowski**