

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania E郑/539/2023 na „Budowa sieci ciepłowniczej Gdynia-Chwarzno, przejście pod ul. Chwarznieńską”.**

Informuję, że w dniu 14.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

*1. Jakie mufy należy przyjąć w wycenie? Projekt bowiem jest rozbieżny, raz jest mowa o mufach termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, a następnie o elektrooporowych.*

**odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 7 pisma nr FZ.264.65.2023.1.EN z dnia 14.11.2023 r. - Zamawiający wymaga zastosowania muf elektrooporowych.

Jako właściwe traktować należy mufy ujęte w zestawieniu materiałowym oraz w Przedmiarze.

*2. Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu?*

**odpowiedź:** Zamawiający posiada Projekt organizacji ruchu, który załącza do niniejszego pisma.

Treść udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.