

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA Z PROJEKTOWANYM

1- Istniejące przyłącze z rur stalowych DN150 w kanale ciepłowniczym
2- Projektowane rurociągi preizolowane DN100 2x114,3x3,6/200x3,2
3- Opaska termokurczliwa systemowa
4- Adapter odgałęzienia systemowy
5- Zamurowanie istniejącego kanału z cegły klinkierowej kanalizacyjnej na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Schemat zamknięcia kanału.





Uwaga: projektowane rzędne przed rozpoczęciem robót należy zwerifikować w naturze, w przypadku istotnych rozbieżności należy dokonać aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnienia.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO POGLĄDOWO PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, DOKŁADNY PRZEBIEG WG. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

ZADANIE I

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą tech.: wod.-kan., c.o.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1).

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium

Projekt wykonawczy przyłącze ciepła.

Rysunek

Szczegół 2

Skala
-

Nr rys.
PC.04

Data
11.01.2019

opracowanie
mgr inż. Marcin Płoszaj

SANITARNE

PROJEKTANT: **mgr inż. Marcin Płoszaj**
WKP/IS/0136/14
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ
Podpis

SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Krzysztof Dostatni**
WKP/IS/0346/13
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ
Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl