


POZIOM PORÓWNAWCZY	160.00	m	n.p.m.	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	wt.	in.
RZĘDNA TERENU ISTN.		173.43						173.52	173.52	
RZĘDNA DNA KANAŁU		169.85	171.57	171.61	171.67	171.72				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		3.58	1.86		1.85	1.80				
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.5%							
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PVC	160mm						
ODLEGŁOŚCI		0.0	2.7	6.8	9.9					
			6.8	3.1						
HEKTOMETRY		S1	S2	Ik						
										
Profil KERAMO 7.29a ( <a href="http://www.keramo-steinzeug.pl">www.keramo-steinzeug.pl</a> )										



1. Podsyпка powinna mieć grubość co najmniej 30cm i umożliwić stabilne ułożenie przewodów. Podsyпkę należy wykonać z piasku grubo-, średnioziarnistego bez frakcji pylastych. Maksymalna wielkość ziaren do 2mm zagęszczona do  $I_D=0,6$ .
2. Obsypka materiałem sypkim (piasek, pospółka) zagęszczalnym bez frakcji pylastych. Ziarna o wielkości do 20mm. Obsypkę należy zagęszczać warstwami 10-30cm do uzyskania  $I_s=0,85$  przy równoczesnym podciąganiu szalunku. Materiał wykorzystany nie może być zmrożony ani zawierać ostrych kamieni.
3. Zасыпка wykopu powinna być wykonana warstwami:  
-15cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  
-20cm - przy zagęszczaniu walcami,  
-40cm - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi  
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi  $I_s=1,02$ , na pozostałych odcinkach  $I_s=0,98$ .

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istn. rur, kabli i innych obiektów podziemnych. Realizacja podsyпки, obsypki i zасыпки powinna być powiązana z jednoczesnym układaniem przewodów i uzbrojenia. Prace należy prowadzić w odwodnionym wykopie.

Jednostka projektowa:		Branża:	Faza:	Skala:
PUT GOGOLIN PROJEKT Sp. z o.o. Krapkowice ul. 3 Maja 39B		Sanitarna	Projekt techniczny	1:100/500
Temat:				
BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
Inwestor:				
POWIAT KRAPKOWICKI, 47-303 KRAPKOWICE ul. KILIŃSKIEGO 1				
Adres: Jedn. ewid.: 160502_4, m. Krapkowice, Obręb ewid.: 0011 Krapkowice - miasto, Krapkowice ul. Ogrodowa dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13			Data:	15.03.2023r
			Nr.:	PT-PKS-03
Nazwa rysunku:				
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ				
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Pers		nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/1764/PWBS/19	
Sprawdzający:	mgr inż. Hanna Falek-Wiśniewska		nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/0964/POOS/13	
Prawa autorskie zastrzeżone				Strona: