



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 14.03.2022r.

Znak: ZP.26.2.12.2022.1

Informacja o wpłynięciu pytań do zaproszenia na dostawę opraw oświetlenia ewakuacyjnego do obiektów ZZOZ w Wadowicach

W związku z wpłynięciem pytań do zaproszenia na dostawę opraw oświetlenia ewakuacyjnego do obiektów ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.2.12.2022, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

Dzień dobry, chciałabym dopytać o funkcję montażu, rozumiem, że chodzi o to by każda opraw miała obydwie możliwości montażu natynkowo lub podtynkowo czy tylko jedną z dwóch? Plus jeszcze jedno pytanie - jaki obecnie system oświetlenia awaryjnego jest obecnie zainstalowany na obiekcie ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości montażu opraw zarówno w sposób natynkowy jaki i podtynkowy.

W zależności od Pawilonu systemy oświetlenia awaryjnego różnią się sposobem montażu i rozwiązaniem opraw.

Pawilon C system oświetlenia awaryjnego, natynkowy.

Pawilon D system oświetlenia awaryjnego, natynkowy oraz podwieszany kasetonowy.

Pawilon E system oświetlenia awaryjnego, podwieszany kasetonowy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 16.03.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:
1 x Adresat (e-mail):
1 x a/a.