

Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców pytania dotyczące postępowania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w Zakładzie Gospodarki Ciepłej w Oleśnicy”

Pytanie 147

Nawiązując do pytania 145, Czy Wykonawca powinien własnymi siłami wykonać również rozruch silników gazowych? (i przedstawić certyfikat potwierdzający możliwość uruchamiania oferowanych silników gazowych?)

Odpowiedź:

Tak, powinien własnymi siłami wykonać również rozruch silników gazowych i przedstawić certyfikat potwierdzający możliwość uruchamiania oferowanych silników gazowych.

Pytanie 148

Proszę o potwierdzenie, że nie załączenie któregoś z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający w dziale XII SWZ opisał zawartość oferty, tj. jakie dokumenty składają się na ofertę, zaś w dziale XVII opisał sposób przygotowania i złożenia oferty. Natomiast, zgodnie z zapisem w dziale VII pkt. 4, Zamawiający w przypadku wątpliwości zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty.

Pytanie 149

Proszę o potwierdzenie, że komplet dokumentów złożony w postępowaniu musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub na podstawie stosownych pełnomocnictw, a pełnomocnictwa te muszą zostać dołączone do oferty.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawiera dział XVII SWZ pkt. 7.

Pytanie 150

Czy w przypadku złożenia oferty jako konsorcjum Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą jedynie pełnomocnictwa dla Lidera Konsorcjum, a Umowę regulującą współpracę Konsorcjum dostarczy w przypadku wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawiera dział VIII SWZ pkt. 3).

Pytanie 151

Proszę o potwierdzenie, że sprawność elektryczna oraz całkowita będą mierzone dla obu silników łącznie przy pełnym obciążeniu i zagwarantowanym odbiorze ciepła.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że sprawność elektryczna oraz całkowita będą mierzone dla obu silników łącznie przy pełnym obciążeniu i zagwarantowanym odbiorze ciepła

Pytanie 152

Proszę o potwierdzenie, że odczyty dla pomiarów kontrolnych mogą zostać pobrane z systemu sterowania, a metodyka pomiarów zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą na podstawie obowiązujących przepisów przy założeniu, że mowa o odczytach rzeczywistych bez uwzględniania tolerancji opisanych w normie ISO 3046-1.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie 152

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawcy w zakresie serwisu.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawiera dział VII SWZ, pkt. 3, lit. d.

Pytanie 153

W §12 ust.2 Wzoru Umowy Zamawiający pisze:

„Żadne prace na placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. Przed zawarciem polis, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia ich treści i zakresu z Zamawiającym.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:

„Żadne prace na placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.”.

Obecne brzmienie tego postanowienia uniemożliwia Wykonawcy skorzystanie ze swojej polisy OC, która spełnia wskazane w umowie warunki. Ponadto Wykonawca może przedstawić świadectwo ubezpieczeniowe (wystawione przez ubezpieczyciela zawierające niezbędne informacje, więc prośba o możliwość dodania także innych form wykazania posiadania ubezpieczenia niż tylko polisa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §12 Wzoru umowy. Świadectwo ubezpieczeniowe potwierdza zawarcie umowy ubezpieczeniowej, ale nie potwierdza jej ważności. Ponadto umowa ubezpieczenia, o której mowa w §12 ma być zawarta po uzgodnieniu jej treści i zakresu z Zamawiającym i ma być dedykowana temu konkretnemu przedsięwzięciu inwestycyjnemu, tj. „musi obejmować swoim zakresem kwotę i cały okres realizacji przedmiotu umowy”.