P-1	POSADZKA NA STROPIE PŁYTA BALKONOWA
1.5 cm	gres antypoślizgowy na kleju elstycznym, mrozoodpornym np zaprawa klejąca np. Ceresit CM 17 z fugą elastyczną wodoodporną np. Ceresit CE 43
0.3 cm	krystalizująca powłoka uszczelniająca z wywinięciem na ściany np. Ceresit CR 90 z wykorzystaniem taśmy uszczelniającej np Ceresit CL 152
3.5 - 4.5 cm	wylewka betonowa np. SOPRO Rapidur M5 ze spadkiem ~1%
3.0 cm	polistyren ekstrudowany XPS (Λ 0,022 W/m*K) - 50cm od ściany zew.
0.8 cm	2 x papa termozgrzewalna
	powłoka termoizolacyjna na płytach np. AKTERM
~15.0 cm	płyta - oczyszczona, zabezpieczone odsłonięte zbrojenie np. Ceresit CD 30 i uzupełnienie ubytków zaprawą np. Ceresit CD 26
5.0 cm	styropian EPS 80 (metoda BSO)
- -	cienkowarstwowy tynk strukturalny, silikonowy np. Ceresit CT 74 - kolor jak najbardziej zbliżony do obecnego



Widok daszku nad balkonem ost. kond. Skala 1:25

PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD BALKONAMI OST. KONDYGNACJI



Przekrój skala 1:25

Szczegół "A" Skala 1:15



Szczegół "B" Skala 1:5

Jedn. projektowa:

DAR-PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
26-600 Radom ul. Grzecznarowskiego 2, lok.505
tel./fax: 48 307 02 44
email: biuro@darprojekt.com.pl

Inwestor:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16A

Nazwa opracowania:
REMONT BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
26-600 Radom, ul. Trzebińskiego 43
dz. nr ewid. 225/21
(obręb Wólka Kiwatecka)

Branża:	Stadium projektu:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:
mgr inż. arch. Hussien Maghraby
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń MA/KK/006/02 w specjalności architektonicznej

Opracowanie:
mgr inż. Radosław Gurba
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń MAZ/0072/POOK/05 w specjalności konstr.-budowlanej

Treść rysunku:
DETAL BALKONU, BALUSTRADY I ZADASZENIA

Data:	Skala:
01.2024	1:25

Nr rysunku: **PB-A-D-01**

Projekt chroniony prawem autorskim.