Szczegół konstrukcyjny A



Szczegół konstrukcyjny B



Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z miesznaki związanej cementem C5/6 <10,0MPa. Grubość warstwy 17 cm
4. Podbudowa pomocnicza z miesznaki związanej cementem C3/4 <6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm
5. Podbudowa z miesznaki związanej cementem C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 17 cm.
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm. Dwa rzędy kostki gr. 6 cm i rząd kostki gr. 8 cm, na ławie betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm.
7. Krawężnik betonowy (światło 6 cm, w ścieku 8 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem. (F = 0,184 m2 ława pod krawężnik i ściek).
8. Krawężnik betonowy (światło 2 cm, w ścieku 4 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,1974 m2 ława pod krawężnik i ściek).
9. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,044 m2).
10. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem F = 0,06 m^2.

Szczegół konstrukcyjny C



Szczegół konstrukcyjny D



NAZWA ZADANIA: **Przebudowa ulicy Norwida wraz z budową kanalizacji deszczowej**			
INWESTOR: **Miasto Żyrardów** **Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów**			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MT PROJEKT **MT-Projekt Sp. z o.o.** **ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec**			
BRANŻA: **Drogowa**	FAZA PROJEKTU: **Projekt wykonawczy**		
PROJEKTOWAŁ+BRANŻA DROGOWA: **mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI**	NUMER UPRAWNIEŃ: **MAZ/0188/PBD/16**	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY-BRANŻA DROGOWA: **mgr inż. TOMASZ KORCZAK**	NUMER UPRAWNIEŃ: **MAZ/0477/PBD/16**	PODPIS	
		PODPIS	
		PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU: **Szczegóły konstrukcyjne**			
10.2019	SKALA: **1:20**	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU: **BD.05.01**