



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Poznaniu
WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 0618528003
0618528004
fax. 0618528002
http://poznan.wuoz.gov.pl
e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Po.WN.5183.7666.2.2020



Poznań, dnia 17 września 2020 r.

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2020 r. (data wpływu 19 sierpnia 2020 r.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje poniższe wytyczne konserwatorskie do sporządzenia programu robót budowlanych/ prac konserwatorskich przy grobowcu i kolumnie Franciszka Łakińskiego w m. Łaziska, gm. Wągrowiec, wpisanych do rejestru zabytków pod nr rej. A-438 decyzją z dnia 27.06.1983 r.

- ocena stosunków wodno-gruntowych w celu określenia potrzeby wykonania prac polegających np. na odwodnieniu, osuszeniu, izolacji itp.;
- należy określić w przypadku grobowca - stopień i przyczyny zniszczeń ciosów kamiennych oraz spoin (wskazanie czynników niszczących); w przypadku kolumny – postumentu, ceglanego rdzenia, tynków;
- opracować sposób czyszczenia ciosów kamiennych – nawarstwienia wtórne oraz zanieczyszczenia biologiczne tj. porosty, glony czy mchy (np. metoda CP ze specjalną dyszą Venturiego); odbicia zdegradowanych tynków
- uzupełnianie ubytków ciosów, spoin, tynków (tynk wapienne), cegieł w części postumentu (nie zaleca się przemurowywania całości, a jedynie wzmocnienie z uzupełnieniem)
- impregnacja wzmacniająca strukturę osłabionych kamieni/ tynków
- hydrofobizacja kamienia
- malowanie farbami silikatowymi/paroprzepuszczalnymi kolumny

Powyższe prace mające na celu kompleksową renowację obu obiektów powinny być prowadzone na podstawie programu prac opracowanego przez dyplomowanego konserwatora.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a WN-MW

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
J.G.
mgr Jolanta Goszczyńska

Sprawę prowadzi: mgr Malwina Wakulik inspektor ds. zabytków nieruchomych, tel. 61 8528003 wew. 107