

Opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje podstawowe

Zamówienie obejmuje stałą, bezpośrednią obsługę techniczną 1 przepompowni wód opadowych w lokalizacji: m. Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy – droga wojewódzka nr 227

2. Zakres zamówienia.

Zamówieniem objęte są usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przepompowni wód opadowych w m. Pruszcz Gdański zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 227, której prawidłowe funkcjonowanie związane jest z odprowadzeniem wód opadowych z istniejącej kanalizacji deszczowej (w ciągu dróg wojewódzkich) do innych systemów kanalizacyjnych, poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne nie objęte w tym zamówieniu.

Ze względu na charakterystykę przytaczanych obiektów, jak również na sposób ich działania (wymuszony przez wody opadowe – niekiedy 24h/dobę) konieczne jest stałe dozоровanie ich pracy i prawidłowe zareagowanie w sytuacji zagrożenia możliwością wyłączenia ich z pracy.

W zakres usługi wchodzić będzie bezpośrednio :

- obsługa przepompowni zgodnie z dokumentacją techniczną – rozruchową,
- konserwacja przepompowni zgodnie z dokumentacją techniczną – rozruchową,
- zapewnienie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta,
- zapewnienie numeru alarmowego, który należy umieścić na obiekcie przepompowni w widocznym miejscu (numer alarmowy musi być dostępny całą dobę),
- przechowywanie zdemontowanych w trakcie naprawy i konserwacji elementów przepompowni przez okres 30 dni,
- niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii od chwili jej wykrycia (za niezwłoczne podaje się podjęcie działań w czasie krótszym niż 2 godziny),
- powiadamianie zamawiającego o wszelkich pracach naprawczo – kontrolnych wykonywanych na terenie przepompowni,

- powiadamianie zamawiającego o wszelkich awariach na dozorowanych obiektach,
- czyszczenie zbiornika przepompowni z odpadów stałych,
- wymiana bezpieczników oraz drobnych napraw elektrycznych w szafach sterujących do wartości 75zł netto,
- bieżąca kontrola niezawodnej pracy agregatów pompowych przepompowni bez remontów i wymiany pomp,
- okoszenie terenu przepompowni,

Miejsce, w którym zlokalizowana jest przepompownia charakteryzuje łatwa dostępność z drogi wojewódzkiej poprzez utwardzony zjazd dlatego dostępność do nich charakteryzowana jest również dla specjalistycznego sprzętu ciężkiego, który może zostać wykorzystany przy usunięciu awarii.

Obiekt jest ogrodzony i zabezpieczony są przed ingerencją osób postronnych. Wyposażony jest w urządzenia monitorujące pracę pomp z możliwością ich podłączenia do wewnętrznych systemów ostrzegawczych.

3. Sposób realizacji zamówienia.

Usługa związana z obsługą techniczną 1 przepompowni wód opadowych znajdującej się w lokalizacji: m. Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy – droga wojewódzka nr 227, obejmuje okres 12 miesięcy (tj. od 01 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2025 roku), 7 dni roboczych od poniedziałku do niedzieli włącznie przez 24 godziny na dobę.

4. Zakres obowiązków.

Do zakresu obowiązków wykonawcy należeć będzie :

- obsługa przepompowni zgodnie z dokumentacją techniczno – rozruchową,
- konserwacja przepompowni zgodnie z dokumentacją techniczno – rozruchową,
- zapewnienie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta,
- zapewnienie numeru alarmowego, który należy umieścić na obiekcie przepompowni w widocznym miejscu (numer alarmowy musi być dostępny całą dobę),
- przechowywanie zdemontowanych w trakcie naprawy i konserwacji elementów przepompowni przez okres 30 dni,

- niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii od chwili jej wykrycia (za niezwłoczne podaje się podjęcie działań w czasie krótszym niż 2 godziny),
- powiadamianie zamawiającego o wszelkich pracach naprawczo – kontrolnych wykonywanych na terenie przepompowni,
- powiadamianie zamawiającego o wszelkich awariach na dozorowanych obiektach,
- czyszczenie zbiornika przepompowni z odpadów stałych,
- wymiana bezpieczników oraz drobnych napraw elektrycznych w szafach sterujących do wartości 75zł netto,
- bieżąca kontrola niezawodnej pracy agregatów pompowych przepompowni bez remontów i wymiany pomp,
- okoszenie terenu przepompowni,

Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić odpowiedni przeszkoloną i wykwalifikowaną kadrę jak również zabezpieczy odpowiedni sprzęt specjalistyczny mogący zostać wykorzystany przy usunięciu awarii.

5. Sprzęt wymagany do realizacji zadania.

Aby wykonać powierzone zadanie wykonawca musi posiadać :

- wóz asenizacyjny
- samochód brygadowy wraz z możliwością załadunku materiału.

6. Niezbędni wykwalifikowani pracownicy.

Aby wykonać powierzone zadanie wykonawca musi posiadać osoby :

- hydraulika
- elektryka z upraw. SEP 1 kV
- automatyka